



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРЕДПИСАНИЕ № 79-170-17/П

« 12 » августа 2016 г.

г. Абинск

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 38 муниципального образования Абинский район (сокращенное наименование, далее по тексту: МБОУ СОШ № 38), ОГРН/ ИНН/КПП 1022303380593 / 2323015720 / 232301001. 353320, Россия, Краснодарский край, Абинский район, г. Абинск, пр. Комсомольский, 126. Тел./факс: 8 (86150) 5-21-56

(наименование предприятия, организации, учреждения, адрес, телефон, факс)

Мною, государственным инспектором Новороссийского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Иванниковым Олегом Валентиновичем, в присутствии директора МБОУ СОШ № 38 Клочан Николая Степановича, на основании "Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору", утвержденному Постановлением Правительства РФ от 30.07.04 г. № 401, распоряжения (приказа) № 4493-р от 28.06.2016 г. в период с «25» июля по «12» августа 2015г. проведена плановая, выездная проверка

(плановая/внеплановая, выездная/документарная)

МБОУ СОШ № 38 по адресу(ам):

353320, Россия, Краснодарский край, Абинский район, г. Абинск, пр. Комсомольский, 126

(наименование и место расположения объектов, поднадзорного оборудования, регистрационные номера и т.п.)

При проведении проверки выявлены нарушения обязательных требований установленных в законах, нормах и правилах в количестве 1 пункта.

Руководителю предприятия (организации, учреждения) - директору МБОУ СОШ № 38 Клочан Николаю Степановичу, для обеспечения безопасной эксплуатации электрических энергоустановок, зданий и сооружений, эффективного использования энергетических ресурсов предписывается устранить выявленные нарушения, в указанные сроки:

№ п.п	Выявленные нарушения	Ссылка на параграф (пункт) НТД	Срок устранения
1	2	3	4
1.	Произведена подача напряжения на электроустановки зданий школы и котельной без разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки органа Ростехнадзора.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003г. № 6, зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 20.06.2003г.,	01.12.2016

		<p>регистрационный № 4799 (далее ПТЭЭП), п. 1.3.11.; Правила устройства электроустановок (далее ПУЭ), п. 1.1.39.; Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (утверждены постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861), п. 7-г.</p>	
--	--	---	--

Письменную информацию о выполнении настоящего предписания представить начальнику Новороссийского территориального отдела по государственному энергетическому надзору в срок до 01.12.2016г. по адресу: РФ, 353900, г. Новороссийск, проезд Скобликова, 9, каб. № 1, тел./факс (8617) 64-32-52.

Предписание составил: _____




(Подпись, штамп)

Иванников Олег Валентинович
(Ф.И.О.)

С предписанием ознакомлен,
один экземпляр для исполнения получил:

Директор МБОУ СОШ № 38

(Должность руководителя)



(Подпись, печать)

Клочан Николай Степанович
(Ф.И.О.)